

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00921/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФАЙН РУС" (ЗАО "ПРОФАЙН РУС"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 115419, город Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739332961. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707131508. Телефон +7 495 232 93 30, адрес электронной почты wrd@kbe.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФАЙН РУС" (ЗАО "ПРОФАЙН РУС"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 115419, город Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 115419, город Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739332961. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707131508.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КВЕ" (окрашенные в массу, ламинированные), выпускаемые по ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.21.10

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3916 20 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 9426/РС, № 9427/РС от 13.12.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.00242/20 от 29.01.2020 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015. Применённая схема сертификации 3с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (ГЗ); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (ВЗ); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с высокой дымообразующей способностью (ДЗ); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.01.2023 по 28.01.2026



Руководитель

Заместитель руководителя  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)

Жарикова М.Н.

(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)